



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Vækst og Udvikling

Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Maj-Britt Grønlund Larsen
Direkte 7257 7566
glu@jammerbugt.dk

28-10-2019
Sagsnr.: 13.02.02-K08-78-19

Svinkløv Vandværk a.m.b.a.
Andrupvej 13
9690 Fjerritslev

Tilsyn på Svinkløv Vandværk den 16. oktober 2019

Jammerbugt Kommune har den 16. oktober 2019 ført tilsyn på Svinkløv Vandværk. Fra vandværket deltog Rasmus Krogh (formand/vandværkspasser). Fra Jammerbugt Kommune deltog Maj-Britt Grønlund Larsen.

Under tilsynet blev det tekniske anlægs indretning og funktion gennemgået, herunder vandbehandlingsanlæg og anlæggets vedligeholdelsestilstand.

Vandværket fremstår generelt rent og velholdt. Tilsynet gav anledning til én mindre bemærkning:

Ulåst låge på vandværksbygningens tag

Lågen i vandværksbygningens tag (ovenover boring DGU nr. 24.57) var ikke låst. Selvom at "hullet" i taget er relativt lille, anbefales det at lågen låses med en hængelås, så vandværksbygningen er fuldstændig aflåst.

Hvis der skulle være spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Maj-Britt Grønlund Larsen