



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Vækst og Udvikling

Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

31-07-2025

Sagsnr.: 13.02.02-K08-42-25

Svinkløv Vandværk A.m.b.a.
GI Hvarrevej 32
9690 Fjerritslev

Tilsyn med Svinkløv Vandværk A.m.b.a. den 30-05-2025

Jammerbugt Kommune har den 30-05-2025 ført tilsyn med Svinkløv Vandværk A.m.b.a. Fra vandværket deltog Olav Bliksted og Jesper Bloch-Sørensen. Fra Jammerbugt Kommune deltog Christian Madsen.

Under tilsynet blev det tekniske anlægs indretning og funktion gennemgået, herunder vandbehandlingsanlæg og anlæggets vedligeholdelsestilstand.

Vandværket fremstår generelt rent og velholdt. Bemærkninger fra sidst er udbedret.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Alle boringer mangler pejlepunktsmærke med pejlepunktskote.
- Træet der vokser op ad rentvandsbeholderen skal fjernes for at sikre rentvandsbeholderens vedligehold.

Bemærkningerne skal udbedres inden d. 31-10-2025.

Hvis der skulle være spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Christian Madsen
41 91 16 99
cgma@jammerbugt.dk